

Einbauanleitung

BECK® Geruchsstop GS-RS/450

BECK®

KANAL- & SCHACHTGERÄTE
SCHACHTREGULIERUNGEN



- 1 Rost, Einlaufblech und Schmutzeimer entfernen.



- 2 Geruchsstop-Teller im Bereich der Siphonöffnungen nach unten biegen und durch die Rostöffnung senkrecht in den Einlauftopf schieben.



3

Geruchsstop unterhalb der Schmutzeimer-aufhängung waagrecht stellen, bis die Randabdichtung gut an der Einlauftopfwandung anliegt. 3 Liter Wasser in den Geruchsstop einfüllen.

Schmutzeimer, Einlaufblech und Rost wieder einsetzen.



Bei zu niedrigen Einläufen kann der Schmutzeimer evtl. nicht mehr eingesetzt werden, oder der lange Schmutzeimer muss durch einen kurzen Schmutzeimer ersetzt werden.

Auch für Längsrekord erhältlich!

Beck GmbH

Kanal- und Schachtgeräte ▪ Schachtregulierungen
Obere Mühle 11 ▪ 74906 Bad Rappenau-Bonfeld ▪ Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 ▪ Fax: +49 (0) 70 66 / 99 20-20
E-Mail: info@beck-tec.de ▪ Internet: www.beck-tec.de

